

02 申込登録

◆ お申込みにあたって、事前に防護管取付範囲のわかる**平面図**および**現地写真**のご準備をお願いします。

(参考) 平面図および現地写真の作成の際には、防護管の取付を希望される現場において、以下の**防護管取付設備**や**電柱番号**のご確認が必要です。

防護管取付設備



電柱番号



上記の場合の電柱番号は、**0384ツ1600**です。


02 申込登録

◆ 平面図のご作成をお願いします。


平面図に必要な事項

1. **最寄りの電柱と電柱番号**（最寄り電柱との位置関係確認のため）
2. **防護管取付範囲**（電柱を起点に取付範囲・距離[m]を具体的に記載）
3. **電線までの接近距離[m]**（クレーン等の重機や足場の設置位置から電線までの距離）

平面図_記載例① 建物建築等クレーン使用時



平面図_記載例② 外壁改修等の足場設置時



02 申込登録

◆ 現地写真のご作成をお願いします。

現地写真に必要な事項

※写真は至近に撮影されたものを添付ください
(Web上の画像は、現在の状況と相違する場合があります)

1. **防護管取付範囲** (電線や機器等の防護管取付箇所の確認のため)
2. **隣接する道路状況** (作業車設置可否確認に必要なため)

平面図_記載例① 建物建築等クレーン使用時



平面図_記載例② 外壁改修等の足場設置時



02 申込登録

新規にお申込みいただく際に、行う操作です。

◆ ログイン

- ①【メールアドレス】【パスワード】を入力
- ②【ログイン】をクリック

02 申込登録

◆ 新規申込登録

①【新規申込登録】をクリック

防護管申込システム

申込一覧00000110 防護管申込

申込者照会申込一覧ログアウト

① 新規申込登録

検索条件

ステータス		申込発行番号	
依頼主		申込者名	
取付場所（住所）		取付場所（電柱番号）	
日付	~		
完了済	☐ 完了済を含む	取消済	☐ 取消済を含む

検索

検索結果

ステータス	申込発行番号	取付希望日	取外希望日	依頼主	申込者名	取付場所（住所）	取付場所（電柱番号）	申込日
-------	--------	-------	-------	-----	------	----------	------------	-----

防護管申込システム

申込登録

00000110 防護管申込

申込者照会

申込一覧

ログアウト

10

内容確認

キャンセル

申込内容

申込者名		防護管申込	
1	依頼主	氏名	防護一郎
	住所	〒 935-0025	住所検索
		富山県永見市 朝川 9 9 9 番	
電話番号	076 - 888 - 8888		
2	取付場所 (住所)	〒 930-0025	住所検索
	富山県富山市 日之出町 9 9 9 番		
3	取付場所 (電柱番号)	000170001	000170009
4	取付希望日	2022/06/08	
5	取外希望日	2022/10/24	
6	取付理由	建築	
	取付理由を記入		
7	工事内容	足場設置	
	工事内容を記入		
8	取付場所 ※複数選択可	☒ 電線 (配電線) ☒ 電線 (引込線) ☒ 電柱 ☒ 機器 ☐ その他	
9	事前立会希望	● 無 ○ 有	
10	【添付】 平面図	平面図 その1.gif	2.7KB 削除
		平面図 その2.jpeg	1.0KB 削除
	添付ファイルを追加		
11	【添付】 現地写真	現地写真 その1.jpg	1,019Bytes 削除
		現地写真 その2.png	3.8KB 削除
	添付ファイルを追加		
備考			

◆ 新規申込登録

- 1【依頼主】入力（見積書に記載されます）
- 2【取付場所（住所・電柱番号）】入力
- 3【取付期間】入力
- 4【取付内容】入力
- 5【工事内容】入力
- 6【取付場所】をチェック
- 7【事前立会希望有無】をチェック
- 8【平面図】を添付
- 9【現地写真】を添付
- 10【内容確認】をクリック

※まだ登録は完了していません。

02 申込登録

◆ 内容確認

① 防護管についての注意事項とお願いをご確認いただき、ご同意の上チェック

② 申込内容に間違いがなければ【登録】をクリック

⇒ 申込完了

新規申込完了メールが届き、

防護管申込システムの申込一覧に表示されます。

防護管申込システム

申込登録確認

00000110 防護管申込

申込者協会

申込一覧

ログアウト

入力した内容を確認してください。

申込内容

申込者名	防護管申込		
依頼主	氏名	防護一郎	
	住所	935-0025 富山県氷見市 蛸川9-9-9番	
	電話番号	076-888-8888	
取付場所（住所）	930-0025 富山県富山市 日之出町9-9-9番		
取付場所（電柱番号）	000170001 ~ 000170009		
取付希望日	2022/06/08		
取外希望日	2022/10/24		
取付理由	建院 取付理由を記入		
工事内容	足場設置 工事内容を記入		
取付場所	電線（配電線） 電線（引込線） 電柱 機器		
事前立会希望	無		
【添付】平面図	平面図_その1.gif 2.7KB 平面図_その2.jpeg 1.0KB		
【添付】現地写真	現地写真_その1.jpg 1.019Mbytes 現地写真_その2.jpg 3.8KB		
備考			

防護管についての注意事項とお願い

- 取付後の防護管等の管理責任
 - ・防護管取付状況（取付範囲・状態）は、弊社での取付作業完了後に責任者さまにより確認をお願いします。
 - ・防護管を取付した後でも、防護管に直接触れたり、足場やクレーン等との接触は絶対にしないよう注意して工事を実施ください。
- ・日々の作業着手前および作業中においても責任者さまにより取付状況の確認をお願いします。防護管等のずれ、防護シートの剥がれが確認できた場合は、速やかに下記問合せ先までご連絡ください。
- 申込の添付書類
 - ・防護管の取付申込を実施するにあたって、取付範囲のわかる平面図および現地写真の添付をお願いします。
- 取付時期について
 - ・防護管の取付申込は、取付希望日まで3週間以上（祝日や年末年始等を除く）確保の上で申込みください。
 - ・また、天候等の影響により、やむを得ず取付工事に遅れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承をお願いします。
- 取外時期について
 - ・防護管が不要となった場合は、下記問合せ先までご連絡ください。取外希望日までにご連絡がない場合は、取外希望日以降に取外工事を実施させていただきます。

【問合せ先】

北電テクノサービス株式会社

防護管受付担当

TEL: 076-439-8620

①

☒ 建設工事現場における感電防止に関する注意事項を確認いたしました。
 なお、万一感電事故が発生した場合は、当方が責任を負います。

②

登録

戻る

© HOKUDEN TECHNO SERVICE All Rights Reserved.